

Van: AB Vleeswaren & Specialiteiten <info@abvleeswaren.nl>
Verzonden: 18-07-2022 07:26
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@odmh.nl>
Onderwerp: RE: AB Vleeswaren Kalkovenweg 1

Hallo [REDACTED] ik heb weer een fout gemaakt, m„™n mail nakijken in het weekeind.
Vannacht geen oog dicht gedaan.
Vanmorgen ga ik er weer achter een datum aan.
Als bijlage het type plaatje van de nieuwe put.
Volgens mij heeft deze dezelfde capaciteit als die er nu inlegt.
Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



0172 420466 | www.abvleeswaren.nl

Van: [REDACTED] [REDACTED]@odmh.nl
Verzonden: zondag 17 juli 2022 20:28
Aan: 'AB Vleeswaren & Specialiteiten ' <info@abvleeswaren.nl>
CC: [REDACTED] en [REDACTED] <[REDACTED]@ziggo.nl>
Onderwerp: RE: AB Vleeswaren Kalkovenweg 1

Hallo [REDACTED] en [REDACTED]
Ik heb contact opgenomen met van der Velden. Zij hebben wel een offerte opgemaakt na aanleiding van hun berekening.
Echter is de put niet bij hun gekocht. Ik kan nu niet nagaan of dezelfde put bij een andere partij besteld is. Ook is aan van der Velden niet de opdracht gegund op de put te gaan plaatsen. Aangezien jij ook geen data kon doorgeven rest mij nu niet anders dan een voornemen last onder dwangsom te gaan opleggen. Deze zullen, net als voorgaande brieven, gericht worden aan [REDACTED]
[REDACTED]
Ik zie de gevraagde stukken, die ook in het voornemen wederom genoemd zullen worden, graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Toezichthouder
Afdeling Bedrijven



Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda
[REDACTED]@odmh.nl | www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND

Werkdagen: ma, di, wo, do, vr

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Van: AB Vleeswaren & Specialiteiten <info@abvleeswaren.nl>
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 17:25
Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@odmh.nl>
CC: [REDACTED] en [REDACTED] <[REDACTED]@ziggo.nl>
Onderwerp: RE: AB Vleeswaren Kalkovenweg 1

Beste [REDACTED]
Datum weet ik nog niet.
Wel heb ik een schrijven van het bedrijf die de capaciteit van een put heeft berekend.

Deze mensen hebben destijds gevraagd naar ons watergebruik, gemiddeld 1800 m3 per jaar, en het aantal afvoerpunten die via de vetput gaan om de capaciteit te bepalen. zie bijlage.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



0172 420466 | www.abvleeswaren.nl

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@odmh.nl>

Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 13:44

Aan: 'AB Vleeswaren & Specialiteiten' <info@abvleeswaren.nl>

CC: [REDACTED] en [REDACTED] <[REDACTED]@ziggo.nl>

Onderwerp: RE: AB Vleeswaren Kalkovenweg 1

Goedemiddag,

Ik wil graag deze week een datum van u vernemen wanneer de vetput gemonteerd gaat worden.

Tevens ontvang ik nog graag de capaciteitsberekening van de vetput.

Mocht ik komende week geen concrete datum van u vernemen ben ik helaas genoodzaakt om een voornemen last onder dwangsom op te stellen.

Ik verneem het graag van u,

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Toezichthouder
Afdeling Bedrijven



Omgevingsdienst Midden-Holland | Postbus 45, 2800 AA Gouda | Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda

[REDACTED] <[REDACTED]@odmh.nl> | www.odmh.nl | @ODMIDDENHOLLAND

Werkdagen: ma, di, wo, do, vr

Omgevingsdienst Midden-Holland draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving.

Van: AB Vleeswaren & Specialiteiten <info@abvleeswaren.nl>

Verzonden: maandag 23 mei 2022 09:28

Aan: [REDACTED] <[REDACTED]@odmh.nl>

CC: [REDACTED] en [REDACTED] <[REDACTED]@ziggo.nl>

Onderwerp: FW: AB Vleeswaren Kalkovenweg 1

Beste [REDACTED]

Naar aanleiding van je bezoek vorige week, heb ik de wanneer vraag bij Rietveld die de put aan gaat sluiten neergelegd.

Tevens heb ik de renovatie van de straat vraag, i.v.m hoe diep het gemeente riool daarna komt te liggen om te voorkomen dat aanstonds het regenwater terugstroomt in de vetput, aan Rietveld voorgelegd.

Dat was een goeie vraag en Rietveld heeft hierover deze vraag bij de gemeente uitgezet, zie de mail van Rietveld hieronder.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



0172 420466 | www.abvleeswaren.nl

Van: [REDACTED]
Verzonden: vrijdag 20 mei 2022 15:22
Aan: info@abvleeswaren.nl
Onderwerp: FW: AB Vleeswaren Kalkovenweg 1

Ha [REDACTED]

Ik maakte een typefout; zie mail onderstaand

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]



BESTRATINGEN BV

Eikenlaan 235A
2404 BP Alphen aan den Rijn
T: 0172 - 49 08 85

[REDACTED]

[www.\[REDACTED\].nl](http://www.[REDACTED].nl)

Van: [REDACTED]
Verzonden: vrijdag 20 mei 2022 15:20
Aan: [REDACTED] <[\[REDACTED\]@alphenaandenrijn.nl](mailto:[REDACTED]@alphenaandenrijn.nl)>
CC: [REDACTED] [\[REDACTED\]@abvleeswaren.nl](mailto:[REDACTED]@abvleeswaren.nl)
Onderwerp: AB Vleeswaren Kalkovenweg 1

Goedendag [REDACTED]

Afgelopen jaar hebben wij het project "Zijtakken Kalkovenweg"™ uitgevoerd.

Tijdens dit werk hadden wij onze keet opgesteld staan bij AB Vleeswaren; een opdrachtgever van ons. Dit was aan de overzijde van ons project; de oneven kant. (Kalkovenweg 1)

Ook hier ligt de verharding ca. 30 cm te laag en dit zal ongetwijfeld in de meerjarige planning staan om ook op te pakken.

Destijds heb ik aan [REDACTED] (dienstdoende projectleider) gevraagd of hier al wat bekend van was maar dat was hem niet bekend.

In opdracht van AB Vleeswaren zullen wij een nieuwe vetafscheider gaan plaatsen.

Echter wenst AB vleeswaren deze vanzelfsprekend op de juiste hoogte aan te brengen; alvast rekening houdend met de eventuele reconstructie.

Dit met het oog op zowel de verharding alsmede de hoogte van de riool aansluiting.

Bij het project "Zijtakken Kalkovenweg" is het nieuwe VW riool namelijk relatief hoog gerealiseerd; zodoende is op diverse locaties gebruik gemaakt van y-stukken in plaats van knevelinlaten.

Het moet dadelijk namelijk niet zo zijn dat de uitstroom van de vetafscheider lager ligt dan het nieuwe hoofdriool.

De vraag zodoende of er wellicht al gegevens zijn over de reconstructie?

Verneem graag.

Goed weekend!

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]



[Redacted address line]

BESTRATINGEN BV


Eikenlaan 235A
2404 BP Alphen aan den Rijn
T: 0172 - 49 08 85

[Redacted email address]

[www.\[Redacted\].nl](http://www.[Redacted].nl)

EKOTEK Vetafscheider

conform EN 1825-1



met geïntegreerde slibvang.

Afscheidertype Bouwjaar
Afscheidervolume [Va] Liter
Slibvangvolume [Vs] Liter afstand tot niveau bij 50% mm
Totale Vetopslagvolume Liter Laagdikte mm

Verkeersklasse:

kN

Ordernummer

Fabrikant
Tubobel Aqua

