


- Opmerkingen:
- Alle verlichtingsarmaturen aansluiten op schakel- en verdeelinrichting LQ-1
  - Alle verlichtingsarmaturen worden gevoed vanuit het net/noodnet (NSA)
  - Alle vluchtroute-armaturen conform eisen NEN 3011
  - Projectie vluchtroute-armaturen conform zichtbaarheidseisen §5.4.5 NEN-EN 1838



datum:	wijziging:	omschrijving:

**Definitief Ontwerp**

Opdrachtgever  
Groene Hart Ziekenhuis

Active projectonderleggers  
17-03-2025  
19-03-2025  
bouwland  
constructief  
overleg

Bleulandweg 10  
2803 HH  
Gouda



Groene Hart Ziekenhuis Route 31  
Stap 2

**ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE**  
Verlichting en vluchtroute-aanduiding

Bouwdeel Q  
begane grond

SCHAAL	FORMAAT	DATUM	GETEKEND	INITIALEN	REFERENTIE
1:100	A1	19-03-2025	GECONTR		4406
WERKNUMMER			GEZIEN		
120-06843-00					
					BLADNUMMER BLW10-Q-E1-00-001