



Gebouwbonden				Oppervlaktes		PVE	Eisen Besluit bouwwerken leefomgeving						Ventilatie				
Verdaping	Ruimtenummer	Omschrijving	Gebruiksfunctie	Aantal ruimten	Vloeroppervlak	Vloeroppervlak totaal	Bezetting per ruimte (aantal personen)	Bezetting ruimte (Bbi) (aantal personen)	Ventilatie eis (l/s p.p.)	Fluïtering (m²/p.p.)	Capaciteit (per ruimte) (l/s)	Capaciteit (per oppervlak) (l/s m²)	Ventilatie capaciteit vloeroppervlak (total) (l/s)	Ventilatie capaciteit vloeroppervlak (m² totaal) (l/s)	Ventilatie capaciteit vloeroppervlak (m³/h)	Ventilatie capaciteit vloeroppervlak (m³/h)	
[--]	[--]	[--]	[--]	[--]	[m²]	[m²]	[--]	[--]	[l/s p.p.]	[m²/p.p.]	[l/s]	[l/s m²]	[l/s]	[l/s]	[m³/h]	[m³/h]	
		Verkeersruimten															
BG	0.04	Gang	overige ruimte (verkeersruimte)	1	38,4	38,4		-	-	-	-	0,5	19,2	19,2	69	69	
BG/1e	0.12	Gang + trappenhuis + entree	overige ruimte (verkeersruimte)	1	89,0	89,0		-	-	-	-	0,5	44,5	44,5	160	160	
BG	0.21	Gang	overige ruimte (verkeersruimte)	1	55,0	55,0		-	-	-	-	0,5	27,5	27,5	99	99	
1e	1.04	Gang	overige ruimte (verkeersruimte)	1	63,1	63,1		-	-	-	-	0,5	31,6	31,6	114	114	
1e	1.15	Gang	overige ruimte (verkeersruimte)	1	53,8	53,8		-	-	-	-	0,5	26,9	26,9	97	97	
		Toilet															
BG	0.09	Doucheruimte	overige ruimte (toilet utiliteit 14 l/s)	1	5,8	5,8		-	-	-	14,0	-	14,0	14,0	50	50	
BG	0.10	Toilet	overige ruimte (toilet utiliteit 14 l/s)	1	1,4	1,4		-	-	-	14,0	-	14,0	14,0	50	50	
BG	0.10	Toilet	overige ruimte (toilet utiliteit 14 l/s)	1	1,4	1,4		-	-	-	14,0	-	14,0	14,0	50	50	
BG	0.10	Werkkast	overige gebruiksfunctie	1	1,3	1,3		-	-	-	-	-	-	7,0	25	25	
BG	0.19	Voorportaal heren	overige ruimte (toilet utiliteit 14 l/s)	1	5,1	5,1		-	-	-	14,0	-	14,0	14,0	50	50	
BG	0.19	Toilet	overige ruimte (toilet utiliteit 14 l/s)	1	1,2	1,2		-	-	-	14,0	-	14,0	14,0	50	50	
BG	0.19	Toilet	overige ruimte (toilet utiliteit 14 l/s)	1	1,2	1,2		-	-	-	14,0	-	14,0	14,0	50	50	
BG	0.19	Toilet	overige ruimte (toilet utiliteit 14 l/s)	1	1,2	1,2		-	-	-	14,0	-	14,0	14,0	50	50	
BG	0.19	Toilet	overige ruimte (toilet utiliteit 14 l/s)	1	1,2	1,2		-	-	-	14,0	-	14,0	14,0	50	50	
BG	0.34	Invalide toilet	overige ruimte (toilet utiliteit 14 l/s)	1	5,8	5,8		-	-	-	14,0	-	14,0	14,0	50	50	
BG	0.35	Toilet	overige ruimte (toilet utiliteit 14 l/s)	1	1,4	1,4		-	-	-	14,0	-	14,0	14,0	50	50	
BG	0.35	Toilet	overige ruimte (toilet utiliteit 14 l/s)	1	1,4	1,4		-	-	-	14,0	-	14,0	14,0	50	50	
BG	0.35	Werkkast	overige gebruiksfunctie	1	1,3	1,3		-	-	-	-	-	-	7,0	25	25	
BG	0.39	Toilet	overige ruimte (toilet utiliteit 14 l/s)	1	1,2	1,2		-	-	-	14,0	-	14,0	14,0	50	50	
BG	0.39	Toilet	overige ruimte (toilet utiliteit 14 l/s)	1	1,2	1,2		-	-	-	14,0	-	14,0	14,0	50	50	
BG	0.39	Werkkast	overige gebruiksfunctie	1	1,2	1,2		-	-	-	-	-	-	7,0	25	25	
1e	1.09	Toilet	overige ruimte (toilet utiliteit 14 l/s)	1	2,0	2,0		-	-	-	14,0	-	14,0	14,0	50	50	
1e	1.09	Toilet	overige ruimte (toilet utiliteit 14 l/s)	1	1,4	1,4		-	-	-	14,0	-	14,0	14,0	50	50	
1e	1.09	Werkkast	overige gebruiksfunctie	1	1,4	1,4		-	-	-	-	-	-	7,0	25	25	
1e	1.16	Toilet	overige ruimte (toilet utiliteit 14 l/s)	1	2,0	2,0		-	-	-	14,0	-	14,0	14,0	50	50	
1e	1.16	Toilet	overige ruimte (toilet utiliteit 14 l/s)	1	1,4	1,4		-	-	-	14,0	-	14,0	14,0	50	50	
1e	1.16	Werkkast	overige gebruiksfunctie	1	1,4	1,4		-	-	-	-	-	-	7,0	25	25	
1e	1.25	Toilet	overige ruimte (toilet utiliteit 14 l/s)	1	2,0	2,0		-	-	-	14,0	-	14,0	14,0	50	50	
1e	1.25	Toilet	overige ruimte (toilet utiliteit 14 l/s)	1	1,4	1,4		-	-	-	14,0	-	14,0	14,0	50	50	
1e	1.25	Toilet	overige ruimte (toilet utiliteit 14 l/s)	1	1,4	1,4		-	-	-	14,0	-	14,0	14,0	50	50	
		Verblijfsruimten															
BG	0.05	Kantoor	kantoorfunctie	1	16,0	16,0	1	-	6,5	16,0	-	-	14,0	14,0	50	50	
BG	0.06	Spreekkamer	bijspraakfunctie	1	16,0	16,0	2	-	4,0	8,0	-	-	8,0	8,0	29	29	
BG	0.07	Time-out met natte cel	bijspraakfunctie	1	16,0	16,0	2	-	4,0	8,0	-	-	8,0	8,0	29	29	
BG	0.08	Spreekkamer	bijspraakfunctie	1	16,0	16,0	2	-	4,0	8,0	-	-	8,0	8,0	29	29	
BG	0.11	Spreekkamer	bijspraakfunctie	1	16,0	16,0	4	-	4,0	4,0	-	-	16,0	16,0	58	58	
BG	0.13	Beveiliging	kantoorfunctie	1	16,0	16,0	2	-	6,5	8,0	-	-	13,0	13,0	47	47	
BG	0.15	Receptie	kantoorfunctie	1	16,0	16,0	2	-	6,5	8,0	-	-	13,0	13,0	47	47	
BG	0.16	Informatie	kantoorfunctie	1	16,0	16,0	3	-	6,5	5,3	-	-	19,5	19,5	70	70	
BG	0.17	Wachtruimte	bijspraakfunctie	1	14,7	14,7	10	-	4,0	1,5	-	-	40,0	40,0	144	144	
BG	0.20	Wachtruimte	bijspraakfunctie	1	13,5	13,5	6	-	4,0	2,3	-	-	28,0	28,0	101	101	
BG	0.24	Triage	bijspraakfunctie	1	2,2	2,2	1	-	4,0	2,2	-	-	7,0	7,0	25	25	
BG	0.25	Kantoor GZA	kantoorfunctie	1	13,5	13,5	2	-	6,5	6,8	-	-	13,0	13,0	47	47	
BG	0.26	Triage	bijspraakfunctie	1	2,2	2,2	1	-	4,0	2,2	-	-	7,0	7,0	25	25	
BG	0.27	Behandeluimte	gezondheidszorgfunctie	1	16,0	16,0	2	-	6,5	8,0	-	-	28,0	28,0	101	101	
BG	0.28	Spreekkamer	bijspraakfunctie	1	16,0	16,0	2	-	4,0	8,0	-	-	28,0	28,0	101	101	
BG	0.29	Behandeluimte	gezondheidszorgfunctie	1	16,0	16,0	2	-	6,5	8,0	-	-	13,0	13,0	47	47	
BG	0.30	Kantoor	kantoorfunctie	1	16,0	16,0	2	-	6,5	8,0	-	-	13,0	13,0	47	47	
BG	0.31	Behandeluimte	gezondheidszorgfunctie	1	16,0	16,0	2	-	6,5	8,0	-	-	13,0	13,0	47	47	
BG	0.32	Wachtruimte	bijspraakfunctie	1	16,0	16,0	6	-	4,0	2,7	-	-	24,0	24,0	86	86	
BG	0.33	Kantine	bijspraakfunctie	1	16,0	16,0	8	-	4,0	2,0	-	-	32,0	32,0	115	115	
BG	0.36	Spoelruimte	bijspraakfunctie	1	7,9	7,9	1	-	4,0	7,9	-	-	7,0	7,0	25	25	
BG	0.38	Multifunctionele ruimte	bijspraakfunctie	1	68,2	68,2	25	-	4,0	2,7	-	-	100,0	100,0	360	360	
1e	1.01	Vergaderruimte	bijspraakfunctie	1	34,1	34,1	15	-	4,0	2,3	-	-	60,0	60,0	216	216	
1e	1.02	Vergaderruimte	bijspraakfunctie	1	51,5	51,5	20	-	4,0	2,6	-	-	80,0	80,0	288	288	
1e	1.03	Kantine	bijspraakfunctie	1	50,8	50,8	20	-	4,0	2,5	-	-	80,0	80,0	288	288	
1e	1.05	Kantoor	kantoorfunctie	1	16,0	16,0	2	-	6,5	8,0	-	-	13,0	13,0	47	47	
1e	1.06	Kantoor	kantoorfunctie	1	16,0	16,0	2	-	6,5	8,0	-	-	13,0	13,0	47	47	
1e	1.07	Kantoor	kantoorfunctie	1	16,0	16,0	2	-	6,5	8,0	-	-	13,0	13,0	47	47	
1e	1.10	Kantoor	kantoorfunctie	1	68,2	68,2	10	-	6,5	6,8	-	-	65,0	65,0	234	234	
1e	1.12	Kantoor	kantoorfunctie	1	16,0	16,0	2	-	6,5	8,0	-	-	13,0	13,0	47	47	
1e	1.13	Kantoor	kantoorfunctie	1	16,0	16,0	2	-	6,5	8,0	-	-	13,0	13,0	47	47	
1e	1.17	Kantoor	kantoorfunctie	1	16,0	16,0	2	-	6,5	8,0	-	-	13,0	13,0	47	47	
1e	1.18	Kantoor	kantoorfunctie	1	16,0	16,0	2	-	6,5	8,0	-	-	13,0	13,0	47	47	
1e	1.20	Leslokaal	onderwijsfunctie	1	33,4	33,4	10	-	8,5	3,3	-	-	85,0	85,0	306	306	
1e	1.21	Multifunctionele ruimte/OLC	bijspraakfunctie	1	33,4	33,4	10	-	4,0	3,3	-	-	40,0	40,0	144	144	
1e	1.22	Leslokaal	onderwijsfunctie	1	33,4	33,4	10	-	8,5	3,3	-	-	85,0	85,0	306	306	
1e	1.23	Activiteitsruimte	bijspraakfunctie	1	33,3	33,3	10	-	4,0	3,3	-	-	40,0	40,0	144	144	
1e	1.27	Recreatie ruimte	bijspraakfunctie	1	76,6	76,6	40	-	4,0	1,9	-	-	160,0	160,0	576	576	
		Overige ruimten															
BG	0.01	Magazijn	overige gebruiksfunctie	1	68,2	68,2	6	-	-	-	-	-	-	70,0	-	252	252
BG	0.02	Opslag binnen vul	overige gebruiksfunctie	1	16,0	16,0	1	-	-	-	-	-	-	14,0	-	50	50
BG	0.03	Werkplaats	overige gebruiksfunctie	1	33,4	33,4	2	-	-	-	-	-	-	21,0	-	76	76
BG	0.14	Server	overige gebruiksfunctie	1	16,0	16,0	1	-	-	-	-	-	-	14,0	-	50	50
BG	0.18	Belhok	overige gebruiksfunctie	1	1,4	1,4	1	-	-	-	-	-	-	7,0	-	25	25
BG	0.22	Opslag	overige gebruiksfunctie	1	7,9	7,9	-	-	-	-	-	-	-	7,0	-	25	25
BG	0.23	Server	overige gebruiksfunctie	1	7,9	7,9	-	-	-	-	-	-	-	7,0	-	25	25
BG	0.37	Opslag	overige gebruiksfunctie	1	7,9	7,9	-	-	-	-	-	-	-	7,0	-	25	25
BG	0.40	Opslag	overige gebruiksfunctie	1	7,3	7,3	-	-	-	-	-	-	-	7,0	-	25	25
1e	1.08	Opslag	overige gebruiksfunctie	1	17,3	17,3	-	-	-	-	-	-	-	14,0	-	50	50
1e	1.11	Repro	overige gebruiksfunctie	1	5,9	5,9	2	-	-	-	-	-	-	7,0	-	25	25
1e	1.14	Opslag	overige gebruiksfunctie	1	6,3	6,3	-	-	-	-	-	-	-	7,0	-	25	25
1e	1.19	TR	overige gebruiksfunctie	1	13,0	13,0	-	-	-	-	-	-	-	14,0	-	50	50
1e	1.24	WK	overige gebruiksfunctie	1	6,3	6,3	-	-	-	-	-	-	-	7,0	-	25	25
1e	1.26	Pantry	overige gebruiksfunctie	1	8,0	8,0	2	-	-	-	-	-	-	7,0	-	25	25
															6005	6887	