

Conform Besluit bouwwerken leefomgeving		Kantoor, ruimte nr 0.05
Project		COA Zuidplas
Type		Kantoor, ruimte nr 0.05
Projectnummer		2025-618
Datum		20-10-2025
Opdrachtgever		Jan Snel Daiwa House Group
Architect		Jan Snel Daiwa House Group
Datum tekeningen		30-9-2025
Fase		DO
Versie		1.0



Gegevens ruimte(n)			
	Avloer	Akrijtstreep	Agecorrigeerd
Verblijfsgebied 1	16,02 m ²		16,02 m ²
Kantoor	16,02 m ²	m ²	16,02 m ²

Daglichttoetreding											
	Avloer	Ad	E	α	β	Cb	CLTA	Cu		Ae	Eis
Verblijfsgebied 1	16,02 m ²									1,73 m ²	0,40 m ²
Kantoor	16,02 m ²										
R01		2,24 m ²	90	20	22	0,77	1	1	=	1,73 m ²	

VG Voldoet
VR Voldoet

Conform Besluit bouwwerken leefomgeving		Kantoor GZA, ruimte nr 0.25
Project		COA Zuidplas
Type		Kantoor GZA, ruimte nr 0.25
Projectnummer		2025-618
Datum		20-10-2025
Opdrachtgever		Jan Snel Daiwa House Group
Architect		Jan Snel Daiwa House Group
Datum tekeningen		30-9-2025
Fase		DO
Versie		1.0



Gegevens ruimte(n)			
	Avloer	Akrijtstreep	Agecorrigeerd
Verblijfsgebied 1	13,51 m ²		13,51 m ²
Kantoor	13,51 m ²	m ²	13,51 m ²

Daglichttoetreding												
	Avloer	Ad	E	α	β	Cb	CLTA	Cu		Ae	Eis	Conclusie
Verblijfsgebied 1	13,51 m²									1,73 m²	0,34 m²	VG Voldoet
Kantoor	13,51 m²											VR Voldoet
R01		2,24 m²	90	20	22	0,77	1	1	=	1,73 m²		

Conform Besluit bouwwerken leefomgeving		Behandelruimte, ruimte nr 0.27
Project		COA Zuidplas
Type		Behandelruimte, ruimte nr 0.27
Projectnummer		2025-618
Datum		20-10-2025
Opdrachtgever		Jan Snel Daiwa House Group
Architect		Jan Snel Daiwa House Group
Datum tekeningen		30-9-2025
Fase		DO
Versie		1.0



Gegevens ruimte(n)			
	Avloer	Akrijtstreep	Agecorrigeerd
Verblijfsgebied 1	16,02 m²		16,02 m²
Behandelruimte	16,02 m²	m²	16,02 m²

Daglichttoetreding												
	Avloer	Ad	E	α	β	Cb	CLTA	Cu		Ae	Eis	Conclusie
Verblijfsgebied 1	16,02 m²									1,73 m²	0,80 m²	VG Voldoet
Behandelruimte	16,02 m²											VR Voldoet
R01		2,24 m²	90	20	22	0,77	1	1	=	1,73 m²		

Conform Besluit bouwwerken leefomgeving		Kantoor, ruimte nr 1.10
Project		COA Zuidplas
Type		Kantoor, ruimte nr 1.10
Projectnummer		2025-618
Datum		20-10-2025
Opdrachtgever		Jan Snel Daiwa House Group
Architect		Jan Snel Daiwa House Group
Datum tekeningen		30-9-2025
Fase		DO
Versie		1.0



Gegevens ruimte(n)			
	Avloer	Akrijtstreep	Agecorrigeerd
Verblijfsgebied 1	67,98 m ²		67,98 m ²
Kantoor	67,98 m ²	m ²	67,98 m ²

Daglichttoetreding												
	Avloer	Ad	E	α	β	Cb	CLTA	Cu		Ae	Eis	Conclusie
Verblijfsgebied 1	67,98 m²									6,92 m²	1,70 m²	VG Voldoet VR Voldoet
Kantoor	67,98 m²											
R01		2,24 m²	90	20	22	0,77	1	1	=	1,73 m²		
R01		2,24 m²	90	20	22	0,77	1	1	=	1,73 m²		
R01		2,24 m²	90	20	22	0,77	1	1	=	1,73 m²		
R01		2,24 m²	90	20	22	0,77	1	1	=	1,73 m²		

Conform Besluit bouwwerken leefomgeving		Leslokaal, ruimte nr 1.20
Project		COA Zuidplas
Type		Leslokaal, ruimte nr 1.20
Projectnummer		2025-618
Datum		20-10-2025
Opdrachtgever		Jan Snel Daiwa House Group
Architect		Jan Snel Daiwa House Group
Datum tekeningen		30-9-2025
Fase		DO
Versie		1.0



Gegevens ruimte(n)			
	Avloer	Akrijtstreep	Agecorrigeerd
Verblijfsgebied 1	33,34 m ²		33,34 m ²
Leslokaal	33,34 m ²	m ²	33,34 m ²

Daglichttoetreding											
	Avloer	Ad	E	α	β	Cb	CLTA	Cu		Ae	Eis
Verblijfsgebied 1	33,34 m ²									3,46 m ²	1,67 m ²
Leslokaal	33,34 m ²										
R01		2,24 m ²	90	20	22	0,77	1	1	=	1,73 m ²	
R01		2,24 m ²	90	20	22	0,77	1	1	=	1,73 m ²	

Spuiventilatie									
	Avloer		Aeff.	v	Capaciteit	Eis	Conclusie		
Verblijfsgebied 1	33,34 m ²								
Leslokaal	33,34 m ²	Aantal kozijnen: 1	2,49 m ²	0,10 m/s	=	249,0 dm ³ /s	200,0 dm ³ /s		VG Voldoet
				0,10 m/s	=	249,0 dm ³ /s	100,0 dm ³ /s		VR Voldoet