

ODMH

[REDACTED]
Postbus 45
2800 AA Gouda

Ons kenmerk 2016.01529 OLO 2040345 Datum: 23 februari 2016
Contactpersoon [REDACTED] n Kopie aan Bijlagen
Doorkiesnummer [REDACTED] Onderwerp Advies biomassacentrale Wagro

Geachte [REDACTED],

U vraagt via het OLO om advies over een omgevingsvergunning voor het bouwen van een biomassacentrale op het bedrijf: Waddinxveense Groenrecycling Wagro b.v., Tweede Bloksweg 54 B in Waddinxveen.

Advies

In de aanvraag ontbreekt de inrichtingsplattegrond van de centrale. Ook ontbreekt de rioleringstekening.

Er is geen informatie aanwezig van de samenstelling van het afvalwater dat op de gemeentelijke riolering wordt geloosd. In samenspraak met de gemeente kunnen eisen aan de hoeveelheid (m³/u) en de samenstelling (de zuurgraad, het gehalte aan metalen) worden gesteld ter bescherming van de gemeentelijke riolering, op basis van de zorgplicht.

Dit advies heb ik al op 11 februari met u besproken. Op 16 maart 2016 heb ik een overleg met het bedrijf om de Watervergunning te bespreken.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

[REDACTED]
Vergunningverlener