

Beschikking wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

Tweede Bloksweg 54b in Waddinxveen

1 Aanleiding

Op 8 oktober 2015 is een omgevingsvergunning (revisie) verleend aan Waddinxveense groenrecycling Wagro BV. De inrichting is gelegen aan Tweede Bloksweg 54b in Waddinxveen.

Naar aanleiding van een broeibrand in het inkuildepot voor grasachtig materiaal wijzigen wij de omgevingsvergunning om herhaling te voorkomen.

2 Besluit

Wij besluiten, gelet op artikel 17.3, derde lid van de Wet milieubeheer voorschift 3.9 van de omgevingsvergunning van 8 oktober 2015, kenmerk 2015261250 in te trekken en de bijgevoegde voorschriften te verbinden aan de omgevingsvergunning.

3 Rechtsbeschermingsmiddelen

Beroep

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen binnen zes weken een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U kunt alleen beroep instellen wanneer u gereageerd heeft op het ontwerpbesluit of als u dat buiten uw schuld niet heeft gedaan.

De termijn begint op de dag na het ter inzage leggen van het besluit. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het beroep bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent.

U kunt ook digitaal beroep indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> voor meer informatie over het digitaal indienen van beroep. Het indienen van beroep schort de werking van het besluit niet op.

Voorlopige voorziening

Hebt u een beroepschrift ingediend en meent u dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op uw beroep niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om

een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (Postbus 20302, 2500 EH Den Haag).

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> voor meer informatie over het digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening.

4 Procedure

Op grond van artikel 3.15 van Wabo is dit wijzigingsbesluit voorbereid volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

De aanvraag en het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken hebben van 1 november tot en met 6 december 2019 ter inzage gelegen. Wij hebben een zienswijze ontvangen. Wij behandelen deze zienswijze in het hoofdstuk 6: Zienswijze op de ontwerpbeschikking.

5 Overwegingen

5.1 Huidige vergunnings situatie en vergunningplicht

De bedrijfsactiviteiten van de Wagro zijn genoemd in Bijlage 1, onderdeel C, categorie 28, lid 4, sub c van het Bor. Hierdoor wordt de inrichting aangemerkt als zijnde een inrichting waarvoor op grond van artikel 2.1 lid 2 een vergunning noodzakelijk is.

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande omgevingsvergunningen voor het onderdeel milieu verleend:

Soort vergunning	Besluitdatum	Kenmerk
Revisievergunning	08-10-2015	2015261250
Omgevingsvergunning art. 3.10 voor waterbassin (milieuneutrale verandering)	15-02-2016	2016026184
Omgevingsvergunning art. 3.10 (milieuneutrale verandering)	22-05-2017	2017108955
Omgevingsvergunning en maatwerkbesluit voor biomassagestookte stookinstallatie	13-07-2018	2016269144
Omgevingsvergunning voor het lozen van percolaatwater op de riolering	30-09-2019	2019573452

5.2 Overwegingen activiteiten

Naar aanleiding van een broeibrand in het inkuildepot voor grasachtig materiaal op 10 augustus 2019 overweegt de Wagro om onderstaande maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen.

Warmtebeeldcamera

Bij het inkuildepot voor grasachtig materiaal wordt een warmtebeeldcamera geplaatst om de hitteontwikkeling in de hoop in de gaten te houden. Indien de temperatuurwaarden daar aanleiding toe geven wordt de "hotspot" gelokaliseerd en aangepakt.

Afdekking inkuildepot voor grasachtig materiaal

In de vigerende vergunning is het volgende opgenomen:

- 3.9 *Depots waarin grasachtig materiaal is ingekuild moeten direct na aanleg worden verdicht en afgedekt met een (afdek)folie van voldoende sterkte, zodat toetreding tot het depot van zuurstof en hemelwater zoveel mogelijk wordt voorkomen. Deze afdekking moet, uitgezonderd tijdens het leeghalen van het depot, altijd gesloten zijn en in goede staat verkeren.*

Dit voorschrift heeft betrekking op het afdekken van het depot met folie direct na de aanleg. Om het risico voor broeibrand tijdens de aanleg van het depot te minimaliseren overweegt de Wagro het inkuildepot af te dekken met gereede compost. Na de aanleg van het depot zal het depot conform de vergunning worden voorzien van een (afdek)folie.

Mocht de folie door harde wind niet geplaatst kunnen worden of indien het folie wordt beschadigd tijdens harde wind(stoten), dan geeft in ieder geval de aangebrachte laag compost op het ingekuide grasachtig materiaal voldoende bescherming tegen het ontstaan van een broeibrand.

6 Zienswijze op het ontwerpbesluit

Naar aanleiding van de ter inzagelegging van het ontwerpbesluit is binnen de daarvoor gestelde termijn door de Wagro een zienswijze ingebracht. Deze zienswijze heeft betrekking voorschrift 4 en is hieronder samengevat (cursief) met direct daaronder onze reactie.

Om het risico tijdens de aanleg van het depot te minimaliseren heeft de Wagro aangegeven dat zij voornemens is het inkuilde depot af te dekken met gereede compost.

De Wagro geeft in haar zienswijze aan dat de afdekking alleen betrekking heeft op het talud en niet op de bovenkant van het in aanleg zijnde depot. De bovenkant hoeft tijdens de aanleg van het depot niet te worden afgedekt, aangezien de bovenkant tijdens de aanleg voldoende wordt aangereden/verdicht.

De ingebrachte zienswijze heeft geleid tot aanpassing van het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit. Conform het verzoek van de Wagro hebben wij voorschrift 4 gewijzigd.

7 Conclusie

Wij verbinden de bijgevoegde voorschriften aan de vergunning om herhaling van een broeibrand in het inkuildepot voor grasachtig materiaal te voorkomen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,
ing. H.W. Spruit,
Afdelingshoofd Bedrijven Omgevingsdienst Midden-Holland

Dit document is digitaal vastgesteld.

Voorschriften

1. Bij het inkuildepot voor grasachtig materiaal dient een warmtebeeldcamera geplaatst te worden om de hitteontwikkeling in de hoop te monitoren. Indien de temperatuurwaarden daar aanleiding toe geven dient de "hotspot" gelokaliseerd te worden en te worden aangepakt.
2. Binnen 3 maanden na het onherroepelijk worden van dit besluit dient een actieplan aan het bevoegd gezag ter beoordeling te worden overgelegd met betrekking tot het gebruik van de warmtebeeldcamera. In het actieplan dienen de volgende vragen te worden uitgewerkt:
 - Wat is de kritische temperatuur voor een broeibrand in een inkuildepot voor grasachtig materiaal?
 - Hoe krijgt de inrichtinghouder een signaal als de kritische temperatuur wordt overschreden?
 - Welke handelingen worden uitgevoerd om herhaling van de broeibrand te voorkomen?

De goedgekeurde maatregelen uit het actieplan dienen te worden nageleefd.

3. De gegevens van voorschrift 1. moeten gedurende een maand worden opgeslagen.
4. Depots waarin grasachtig materiaal is ingekuild moeten tijdens de aanleg worden verdicht en tevens dienen de taluds te worden afgedekt met gerede compost. Na de aanleg van het depot dient de bovenkant van het depot te worden afgedekt met een (afdek)folie van voldoende sterkte, zodat toetreding tot het depot van zuurstof en hemelwater zoveel mogelijk wordt voorkomen. Deze afdekking moet, uitgezonderd tijdens het leeghalen van het depot, altijd gesloten zijn en in goede staat verkeren.